

PRÜFUNGSZEUGNIS

PT-12-01-12-03

- Produkt:** Absturzsicherndes System bestehend aus einer Kompaktschicht-pressstoffplatte Kronoplan (HPL) und einer Metallkonstruktion, Dicke der HPL-Platte: 8 mm, Plattengröße: 1200 mm x 1565 mm
- Die Systemabmessungen und die Verbindungselemente sind im Prüfbericht 266471-2 beschrieben.
- Hersteller:** Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polen
- Auftrag:** Prüfung des Balkonbrüstungssystems in Anlehnung an die ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ (Fassung Juni 1985) hinsichtlich der Beanspruchung durch weichen und harten Stoß (Abschnitte 3.2.2 sowie 3.2.3 der ETB-Richtlinie).
- Prüfbericht:** 266471-2 vom 18.12.2001
- Prüfergebnisse:** Das geprüfte System erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“.

Dresden, 12.01.2012



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter