

PRÜFUNGSZEUGNIS

PT-12-01-12-02

Produkt: Absturzsicherndes System bestehend aus einer Kompaktschicht-
pressstoffplatte Kronoplan (HPL) und einer Metallkonstruktion,
Dicke der HPL-Platte: 6 mm, Plattengröße: 1200 mm x 1315 mm

Die Systemabmessungen und die Verbindungselemente sind im
Prüfbericht 266471-1 beschrieben.


Hersteller: Kronospan HPL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polen

Auftrag: Prüfung des Balkonbrüstungssystems in Anlehnung an die ETB-
Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ (Fassung Juni 1985)
hinsichtlich der Beanspruchung durch weichen und harten Stoß (Ab-
schnitte 3.2.2 sowie 3.2.3 der ETB-Richtlinie).

Prüfbericht: 266471-1 vom 18.12.2001

Prüfergebnisse: Das geprüfte System erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie
„Bauteile, die gegen Absturz sichern“.

Dresden, 12.01.2012



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter