

322/31/196/2020

Gdańsk, dn. 14-05-2020

ATEST HIGIENICZNY Nr 194/322/196/2020

- | | |
|---|--|
| 1. Wyrób (materiał) | Płyta typu MDF
zakres grubości: 6 ÷ 25 mm |
| 2. Przeznaczenie | do produkcji mebli i wystroju wnętrz |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Kronospan Mielec Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec |
| 4. Producent | Kronospan Mielec Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec |
5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
- obciążenie materiałem 0,8 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
 - obciążenie materiałem 1,6 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.
- Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/0392/20 z dn. 12-05-2020, Sprawozdanie z badań Nr 9529/51/2020 z dn. 11-05-2020 wydane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska